



ENERGOPĀRVALDĪBA SALASPILĪ

Mareks Kalniņš
Tehniskās daļas vadītājs
Salaspils novada dome

Esošā pieredze



- Energopārvaldības sistēma



Esošā pieredze



- Energo pārvaldības sistēma
- Dati

Klientiem - SIA "Salaspils" x

www.salaspilssiltums.lv/klientiem.html

2015 2014 2013 2012

2015. gada patēriņi

- jaunbūves, renovētas un siltinātas ēkas.

Adrese	Namu pilnvarotie pārstāvji	jan.	feb.	mar.	apr.	mai.	jūn.	jūl.	aug.	sep.			
		-0.6	+0.4	+4.0	+7.4								
Ziemeļu 8	Budskalnī, KS	29.47	22.87	19.33	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Ziemeļu 6	Budskalnī, KS	19.36	16.67	13.67	8.40	0.66	0.69	0.68	0.58	0.34			
Ziemeļu 4	Budskalnī, KS	10.02	7.75	7.90	5.16	1.03	0.70	0.00	0.00	0.00			
Ziemeļu 2	Budskalnī, KS	18.71	14.20	12.74	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Ziemeļu 10	Tīderu nami, SIA	32.99	27.34	22.79	14.28	2.30	2.00	1.87	1.87	1.96			
Vītoli 8	8 Vītoli, DzīKS	40.86	33.11	27.45	16.68	5.35	4.45	4.20	4.30	4.22			
Vītoli 6	Budskalnī, KS	34.34	27.94	27.76	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Vītoli 4/2	Salaspils Vītols, K/S	41.00	33.01	23.15	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Vītoli 4	Tīderu nami, SIA	55.17	46.32	39.53	26.97	3.44	3.18	2.70	2.52	2.84			
Vītoli 3	Tīderu nami, SIA	54.74	44.63	33.37	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Vītoli 2	Budskalnī, KS	22.59	17.76	14.38	8.13	0.90	0.79	0.72	0.68	0.25			
Vītoli 1	Budskalnī, KS	17.53	15.46	12.32	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Smišņu 1	Salaspils sporta nams	77.80	68.48	60.45	40.65	24.12	10.00	7.48	6.48	12.18			
Skolas 9/1	Jāgtēriņš, PII	36.66	31.20	28.72	21.91	5.85	0.27	3.55	3.36	5.41			
Skolas 9	A.F.P., SIA	17.15	15.28	16.97	10.57	9.35	7.86	6.61	6.75	8.68			
Skolas 8	Namu pārvaldītāns, SIA	104.71	89.31	71.63	47.73	18.68	16.95	17.65	17.35	18.94			
Skolas 7a	LR IeM Valsts policija	21.76	19.19	11.52	5.84	1.83	1.53	1.48	1.48	1.85			
Skolas 7/3	Rīgas namu apsaimniekotājs, AS	86.95	73.00	62.02	45.58	24.14	22.06	21.23	20.66	20.89			
Skolas 7/2	Tīderu nami, SIA	100.36	84.51	77.86	58.24	30.52	24.41	22.76	22.26	24.86			

Esošā pieredze



- Energopārvaldības sistēma
- Dati
- Enerģijas rīcības plāns



Esošā pieredze



- Energopārvaldības sistēma
- Dati
- Enerģijas rīcības plāns
- Energoefektivitāte:
 - Ēku siltināšana
 - Ielu apgaismojums



Esošā pieredze



Galvenās novērotās problēmas

➤ Nekvalitatīvi un nepareizi izbūvēta apkures sistēma

➤ Nav brīva pieeja radiatoriem

➤ 60% ēku nebija noregulēti siltummezgli

➤ Neizmanto vai nav pareizi ieregulēta ventilācijas sistēma



Esošā pieredze



Veiktie darbi pašvaldības iestādēs un to ieguvumi

Abonents	Veiktie pasākumi	Izmaksas, EUR	Ieguvumi
Bibliotēka	Siltummezgla daļēja rekonstrukcija	3316.65	Siltumenerģijas patēriņš samazinājies par 40%
PII «Saulīte»	Siltummezgla daļēja rekonstrukcija	4965.95	Siltumenerģijas patēriņš samazinājies par 20%
PII «Daugaviņa»	Siltumnesēja temperatūras grafika izmaiņas	1262.00	Komforta temperatūra telpās
PII «Jāņtārpiņš»	Iekšējās apkures sistēmas sakārtošana;	4115.64	Vienmērīga temperatūra visās mācību telpās
Salaspils 2.vidusskola	Apkures sistēmas balansēšana	299.33	Vienmērīga temperatūra visās mācību telpās
KOPĀ:		13 959.57	

Esošā pieredze



- Energo pārvaldības sistēma
- Dati
- Enerģijas rīcības plāns
- Energoefektivitāte:
 - Ēku siltināšana
 - Ielu apgaismojums
- Enerģijas dienas




Esošā pieredze

- Energo pārvaldības sistēma
- Dati
- Enerģijas rīcības plāns
- Energoefektivitāte:
 - Ēku siltināšana
 - Ielu apgaismojums
- Enerģijas dienas
- Mobilitātes nedēļa



MĒRĶIS





Paldies par uzmanību!

Mareks Kalniņš

Tehniskās daļas vadītājs

Salaspils novada dome

mareks.kalnins@salaspils.lv

T. +371 27888067